

14 energy Eklund & Eklund AB  
Perstorpsvägen 95  
235 91 Vellinge

### Areamätning BOA för lägenhet enligt SS 21054:2020

14 energy Eklund & Eklund har utfört en areamätning i nedan nämnda fastighet.

Standarden SS 21054:2020 har använts.

Standarden "Area och volym för husbyggnader- Terminologi och mätregler" finns att köpa på nedan länk;

<https://www.sis.se/konstruktionoch tillverkning/bygg/mtdinbostad/>

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten eller senast 20 dagar efter utförandet.

Med vänliga hälsningar

Eklund & Eklund

## Areamätning

---

Datum för mätning:	2022-04-19
Fastighetsbeteckning:	Uttringe 1:1006
Adress/ort:	Sjövretsvägen 55
Mätning utförd av:	Kristofer Dahlberg
Företag:	Eklund & Eklund AB



## Resultat

---

Våning	Boarea m <sup>2</sup>	Biarea m <sup>2</sup>	Övrig area m <sup>2</sup>
Entréplan	118,07	0,0	0,0
Övre plan	102,09	0,0	0,0
Källarplan	0,0	113.19	0,0
Garage	0,0	0,0	45,49
<b>Total area m<sup>2</sup></b>	<b>220</b>	<b>113</b>	<b>45</b>

## Regler för lägenhet(bostadsrätt)

I en lägenhet mäter man bara de utrymmen som ligger inom lägenheten d.v.s väggar mot grannar/trapphus eller ytterväggar mäts inte. Om lägenheten har kakelugn eller öppen spis så räknas denna ytan in i arean. Element eller utskjutande fönsterbänkar/karmar påverkar inte mätningen utan golvet under skall räknas i den totala arean.

## Undantag

Om lägenheten har innerväggar, schakt, skorstensstock, pelare m.m. som är tjockare än 30 cm så mäter man 15 cm in i utrymmet från varje angränsande rum. Exempel: Om du har en skorstensstock mellan kök och vardagsrum som är 70 cm tjock så skall du räkna in 15 cm från båda rummen. Arealen som du inte skall räkna in blir:  $70 \text{ cm} - 30 \text{ cm} (15 * 2) = 40 \text{ cm}$ .

## Vindsvåning med snedtak

Reglerna för snedtak är lite komplicerade men enkelt förklarat så skall takhöjden vara minst 1,90 meter på mer än 60 cm bredd för att räknas som boarea. Man mäter då hela den golvyta där rumshöjden är minst 1,90 meter. Om golvet går längre ut mäter man ytterligare 60 cm ut under snedtaket eller fram till ytterväggen, om den ligger närmare.

